

PŘÍLOHA 11

Smlouvy o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

Podmínky pro provoz elektronických komunikačních zařízení

OBSAH

1. Obecné podmínky	3
2. Technické náležitosti.....	3

1. Obecné podmínky

- 1.1. Poskytovatel umožní na místě kontrolu propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány země původu zařízení nebo země dodavatele zařízení, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo s licenčními podmínkami země původu či země dodavatele zařízení.
- 1.2. Není-li smluvně ujednáno jinak, musí být v případě přímých účastnických přípojek modemy či další technická zařízení, pronajaté společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., trvale připojeny k elektrické síti a zapnuty. Nepřetržitého elektrického napájení zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je zajišťováno ze zdroje Poskytovatele.
- 1.3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, je záležitostí Poskytovatele učinit na své straně příslušná opatření (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svému koncovému zařízení).

2. Technické náležitosti

- 2.1. Zařízení může být instalováno pouze do stavebně dokončených prostor, případně vybavených příslušným nábytkem nebo zařízením k umístění zařízení.
- 2.2. Prostory musí být čisté, dobře osvětlené, bez extrémních teplot a prachu.
- 2.3. Rozsah teplot pro pracovní prostředí zařízení může být od 0 do 50°C při relativní vlhkosti 0 až 95%.
- 2.4. Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho přední strana byla snadno přístupná a čitelná.
- 2.5. Z důvodu chlazení nesmějí být na horní plochu zařízení umístěny žádné předměty ani jiná zařízení, rovněž po obou stranách zařízení nesmějí být pokládány nebo umísťovány předměty ve vzdálenosti menší než 3 cm.
- 2.6. K přední části zařízení musí být v souladu s doporučením výrobce zajištěn volný prostor nejméně 15 cm a v zadní části zařízení nejméně 10 cm pro kabelové připojení.
- 2.7. Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti, která je určena příslušným doporučením ITU-T pro dané rozhraní od koncového zařízení Poskytovatele (měřeno délkou propojovacího kabelu).
- 2.8. Síťové napájení zařízení je 220 V st., příp. 48 V ss. Přívod napájení může být pevný nebo pohyblivý. V případě pohyblivého přívodu síťová zásuvka 220 V musí být k dispozici do 2 m od zařízení a musí odpovídat české normě. V případě vzdálenější síťové zásuvky Poskytovatele zajistí prodlužovací síťový kabel.
- 2.9. Maximální rozměry požadované společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro poskytování služby dle této smlouvy jsou 2U.